



Выберите место для монтажа внутреннего блока кондиционера. Руководствуйтесь рекомендациями на рисунке, а также правилами, изложенными в альбоме технических решений.



Приложите монтажный шаблон на стену, контролируя точную горизонтальность и вертикальность осей строительным уровнем.



Просверлите 6 отверстий диаметром 6 мм для крепления монтажной пластины к стене. Вставьте в отверстия пластиковые или универсальные дюбели.



Remove the mounting plate from the rear of the indoor unit.

Снимите монтажную пластину с задней части внутреннего блока.



Приложите монтажную пластину к стене и закрепите ее 6 винтами из комплекта поставки кондиционера. Проверьте прочность крепления монтажной пластины — пластина должна плотно прилегать к стене.



Просверлите отверстие диаметром (45–55) мм для проведения коммуникаций кондиционера. Отверстие должно иметь наклон в сторону улицы не менее (3–5)°.



Выберите место для вывода кабеля питания внешнего блока. Сделайте отметку.



Удалите резакom пластиковые заглушки на корпусе внутреннего блока, если трубы хладагента будут выведены в направлении № 1 или 3.



Снимите пластиковые крышки с отверстий труб, снимите защитную крышку с конца соединителей трубопровода. Вставьте конусную гайку и установите фланец на самый конец соединительной трубы.



Закрепите соединение труб хладагента с помощью динамометрического ключа, работая в противоположных направлениях. Оберните стык изоляционной лентой.



Откройте переднюю панель внутреннего блока.
Снимите крышку отсека электроподключений.



Подключите межблочный кабель к клеммам в отсеке электроподключений внутреннего блока кондиционера.



Обмотайте трубы хладагента, межблочный кабель и дренажный шланг тефлоновой лентой.



Проведите обмотанные трубы хладагента, межблочный кабель и дренажный шланг через отверстие в стене.



Закрепите внутренний блок на монтажной пластине. Надавите на нижнюю часть внутреннего блока, чтобы защелки надёжно зацепились за крючки монтажной пластины.



Место вывода труб хладагента
и / или кабеля питания

1.0.0